

OFICIÁLNY PREKLAD CERTIFIKÁTU
(zhotovené dňa 21.08.2013)

GSH
Güteschutzgemeinschaft
Hartschaum e.V.

CERTIFIKÁT ZHODY

č. 0543-PEF-12-1-R1-F.e

na základe EN 13172, prílohy A

Týmto potvrdzujeme, že

**Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie -
Priemyselne vyrábané výrobky z pružnej kaučukovej peny (PEF)**

uvedené v prílohe 1 k tomuto certifikátu a vyrábané spoločnosťou

Armacell GmbH
Robert-Bosch-Str. 10
D-48153 Münster

vyhovujú technickej špecifikácii

EN 14313.

Majiteľ tohto certifikátu je oprávnený umiestniť značku CE na výrobkoch.

Tento certifikát zhody je platný do **31.08.2014**. Platnosť je možné predĺžiť potvrdením pečiatkou GSH a podpisom riaditeľa certifikačného miesta.

16.08.13 /0543-PEF-12-1-R1-F.e

riaditeľ certifikačného miesta
Klaus Zipp
/podpis/

predĺžený do:

predĺžený do:

RAL
GÜTEZEICHEN

Schildenstraße 24
D-29221 Celle
notifikovaná osoba 0919
ÚZ: ÜG 049

tel +49 (0)5141 - 88 92 65
fax +49 (0)5141 - 88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu

FEF / PEF

OFICJALNY PREKLAD PRÍLOHY (zhotovené dňa 21.08.2013)

GSH
Güteschutzgemeinschaft
Hartschaum e.V.

Príloha č. 1 k certifikátu č. 0543-PEF-12-1-R1-F.e

Názov výrobku	Popis	Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D pri tepl. 0°C W/mK	Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D pri tepl. 40°C W/mK	Reakcia na oheň, európska trieda	Maximálna teplota použitia (ST(+)) °C	Minimálna teplota použitia (ST(-)) °C	Súčiniteľ difúzneho odporu vodnej pary (MU)	Rozpustné ióny (pH (CL))	Kód označenia výrobcu
Tubolit DG Doska 3 mm	Polyetyléňová páska		0,045	E	85				PEF - EN14313 - ST(+)-85
Tubolit AR Doska 3 mm	Polyetyléňová páska		0,045	E	85				PEF - EN14313 - ST(+)-85
Tubolit ARW Doska 3 mm	Polyetyléňová páska		0,045	E	85				PEF - EN14313 - ST(+)-85
Geberit Tape Doska 3 mm	Polyetyléňová páska		0,045	E	85				PEF - EN14313 - ST(+)-85

Táto príloha obsahuje 1 stránky a je platná do **31.08.2014**. Platnosť je možné predĺžiť potvrdením pečiatkou GSH a podpisom riaditeľa certifikačného miesta.

16.08.2013 / 0543-PEF-12-1-R1-F.e

riaditeľ certifikačného miesta
Klaus Zipp
/podpis/



RAL
GÜTEZEICHEN



Schildenstraße 24
D-29221 Celle
notifikovaná osoba 0919
ÚZ: ÚG 049

tel +49 (0)5141 - 88 92 65
fax +49 (0)5141 - 88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu

FEF / PEF