



AC 065



**Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Izolacji Budowlanej
Biuro Certyfikacji**

**Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice, Poland
Jednostka Notyfikowana Nr/Notified Body No. 1486**

**EC CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY**

Nr / No. 1486 – CPD – 0264

Zgodnie z Dyrektywą Rady 89/106/EEG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, odnoszących się do wyrobów budowlanych (Dyrektywa Wyroby Budowlane lub CPD), z późniejszymi zmianami, stwierdza się, że wyrób budowlany
In compliance with Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (the Construction Products Directive or CPD), as later amended, it has been stated that the construction product

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych.

Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie

Thermal insulation products for buildings equipment and industrial installations -

Factory made mineral wool (MW) products

Wykaz certyfikowanych wyrobów określono w Załączniku do Certyfikatu

The list of certified products is specified in the Annex to the Certificate

wprowadzany do obrotu przez / placed on the market by

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

ul. Okrężna 16, 44 – 100 Gliwice

produkowany w zakładzie / produced in the factory

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

ul. Okrężna 16, 44 – 100 Gliwice, linia / line : OF

został poddany przez producenta zakładowej kontroli produkcji oraz uzupełniającym badaniom próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań, oraz notyfikowana jednostka Nr 1486 - COBR PIB Biuro Certyfikacji - przeprowadziła wstępne badania typu odpowiednich właściwości wyrobu, wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the notified body No. 1486 - COBR PIB Biuro Certyfikacji - has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.

Niniejszy certyfikat stanowi poświadczenie, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny zgodności i właściwości opisane w załączniku ZA do normy

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and performances described in Annex ZA of the standard

PN-EN 14303:2012 IDT. EN 14303:2009

zostały zastosowane oraz, że wyrób spełnia wszystkie przedstawione wymagania.

were applied and that the product fulfils all the prescribed requirements.

Certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 29.12.2010 r. został uaktualniony w dniu 20.12.2012 r. i pozostaje ważny tak długo, dopóki warunki określone w powołanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej lub warunki produkcji w zakładzie albo sam system zakładowej kontroli produkcji nie ulegną znaczącym zmianom. Informacja dotycząca statusu ważności certyfikatu zamieszczona jest na stronie www.cobrpib.katowice.pl.

This certificate was first issued on 29 December 2010 was updated on 20 December 2012 and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonized standard in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly. The information concerning validity of the certificate is placed on: www.cobrpib.katowice.pl.

Piotr Pyka

**K I E R O W N I K
Biura Certyfikacji**



Stefan Janik

**Z - CA DYREKTORA
ds. Badań i Certyfikacji**

Katowice, dnia 20 grudnia 2012 r.



AC 065



**Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy
Przemysłu Izolacji Budowlanej
Biuro Certyfikacji**

**Al. W. Korfantego 193 A , 40 – 157 Katowice, Poland
Jednostka Notyfikowana Nr / Notified Body No. 1486**

**ZAŁĄCZNIK DO EC CERTYFIKATU ZGODNOŚCI
ANNEX TO EC CERTIFICATE OF CONFORMITY**

Nr / No. 1486 – CPD – 0264

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBÓW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS

Wydanie Nr / Edition No. 03, data wydania: 20.12.2012 r.

Producent <i>Manufacturer</i>	Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice
Zakład produkcyjny <i>Factory</i>	Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice, linia / line : OF



PIOTR PYKA

KIEROWNIK BIURA CERTYFIKACJI

Lp.	Nazwa wyrobu / Product Name Wydano po raz pierwszy / ostatnia zmiana First issued / Last updated	Zakres stosowania Scope	Kod oznaczenia Designation code	Zakres grubości Thickness range [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła Thermal conductivity [W/(m*K)]	Klasa reakcji na ogień Reaction to fire
1.	Ventilam ALU 29-12-2010 / 20-12-2012	Izolacja termiczna, akustyczna i przeciwkondensacyjna urządzeń i instalacji wyposażenia budynków / <i>Thermal and acoustic insulation and vapour barrier for building equipment.</i>	MW – EN 14303 – T5 – ST(+) 250 – AW0,5 MW – EN 14303 – T5 – ST(+) 250 – AW0,8 MW – EN 14303 – T5 – ST(+) 250 – AW1,0	20 – 49 50 – 79 80 – 100	0,038 temp. 10 °C 0,043 temp. 40 °C 0,058 temp. 100 °C 0,076 temp. 150 °C 0,081 temp. 200 °C 0,109 temp. 250 °C	A2-s1,d0
2.	ML-3 18-01-2011 / 20-12-2012	Izolacja termiczna, akustyczna i przeciwkondensacyjna urządzeń i instalacji wyposażenia budynków / <i>Thermal and acoustic insulation and vapour barrier for building equipment.</i>	MW – EN 14303 – T5 – ST(+) 250 – AW0,5 MW – EN 14303 – T5 – ST(+) 250 – AW0,8 MW – EN 14303 – T5 – ST(+) 250 – AW1,0	20 – 49 50 – 79 80 – 100	0,038 temp. 10 °C 0,043 temp. 40 °C 0,058 temp. 100 °C 0,076 temp. 150 °C 0,081 temp. 200 °C 0,109 temp. 250 °C	A2-s1,d0